

Manutenzione - Maintenance - Entretien - Manutención - Wartungsanweisung

IT Egon 36-RS non necessita di manutenzione periodica; effettuare solamente controlli periodici.
Controllare regolarmente che i punti di fissaggio siano ben saldi e che il cavo sia in perfette condizioni.
Controllare che l'involucro non sia danneggiato o ammaccato.
Non effettuare fori o incisioni sull'involucro perchè potrebbero danneggiare la scheda interna ed alterare il grado di protezione IP.
Se si rilevano difetti meccanici o elettronici, sostituire l'apparecchio: NON aprire in nessun caso il sensore perchè si potrebbe comprometterne l'efficienza.
NON oliare e/o ingrassare l'albero o le parti rotanti.
Assicurarsi si seguire sempre le indicazioni riportate nella documentazione fornita con il prodotto.


EN Egon 36-RS does not require periodic maintenance; simply carry out regular checks.
Check regularly that the fixing points are stable and that the cable is in perfect conditions.
Check that the casing is not damaged or dented.
Do not make holes or notches on the casing, as this may damage the internal card and alter the IP protection degree.
In case any mechanical or electronic failure are detected, replace the equipment: DO NOT open the sensor under any circumstances as this would have effects on its efficiency.
DO NOT oil and/or grease the shaft and the rotating parts.
Make sure you always follow the directions given in the documentation supplied with the product.

FR Egon 36-RS ne nécessite pas de maintenance périodique; n'effectuez que des contrôles périodiques.
Vérifiez régulièrement que les points de fixation sont bien serrés et que le câble est en parfait état.
Vérifiez que le boîtier n'est pas endommagé ou bosselé.
Ne faites pas de trous ni d'incisions dans le boîtier, car on pourrait endommager la carte interne et altérer le degré de protection IP.
Si des défauts mécaniques ou électroniques sont détectés, remplacez l'appareil: NE PAS ouvrir le capteur en aucun cas, car cela pourrait compromettre son efficacité.
NE PAS huiler et/ou graisser l'arbre ou les pièces en rotation.
Assurez-vous de toujours suivre les instructions données dans la documentation fournie avec le produit.

ES Egon 36-RS no requiere mantenimiento periódico; realizar solo comprobaciones periódicas.
Compruebe regularmente que los puntos de fijación estén apretados y que el cable esté en perfectas condiciones.
Compruebe que la caja no esté dañada o abollada.
No haga agujeros o incisiones en la caja porque se podría dañar la tarjeta interna y alterar el grado de protección IP.
Al detectar defectos mecánicos o electrónicos, sustituye el dispositivo: NO abra el sensor bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría comprometer su eficiencia.
NO aceite ni engrase el eje y las piezas giratorias.
Asegúrese de seguir siempre las instrucciones en la documentación suministrada con el producto.

DE Egon 36-RS erfordert keine regelmäßige Wartung. Führen Sie nur periodische Überprüfungen durch.
Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Befestigungspunkte fest sitzen und das Kabel in einwandfreiem Zustand ist.
Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse nicht beschädigt oder eingebeult ist.
Machen Sie keine Löcher oder Einschnitte in das Gehäuse, da diese die interne Karte beschädigen und den IP-Schutzgrad verändern können.
Wenn mechanische oder elektronische Defekte entdeckt werden, tauschen Sie das Gerät aus: öffnen Sie den Sensor NICHT, da dies seine Effizienz beeinträchtigen kann.
NICHT die Welle oder rotierende Teile einölen und/oder fetten.
Stellen Sie sicher, dass Sie immer die Anweisungen in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation befolgen.

EGON 36-RS



- IT** Conformità a Direttive e Norme: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, EN 60204-1, EN 60529, EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-1
Temperatura di funzionamento: -25°C +85°C
Grado di protezione: IP 65
Marcature:  
- EN** Conformity to Directives and Standards: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, EN 60204-1, EN 60529, EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-1
Operational temperature: -25°C +85°C
Protection degree: IP 65
Markings:  
- FR** Conformité aux Directives et Normes: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, EN 60204-1, EN 60529, EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-1
Température d'utilisation: -25°C +85°C
Degré de protection: IP 65
Marquage:  
- ES** Conformidad a Directivas y Normas: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, EN 60204-1, EN 60529, EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-1
Temperatura de funcionamiento: -25°C +85°C
Grado de protección: IP 65
Marcado:  
- DE** Einhaltung der Richtlinien und Normen: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, EN 60204-1, EN 60529, EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-1
Betriebstemperatur: -25°C +85°C
Schutzart: IP 65
Kennzeichnung:  

Italiano - Istruzioni originali

IT Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, con presenza di agenti corrosivi, o elevata percentuale di cloruro di sodio (nebbia salina). Il contatto con oli, acidi, e solventi può danneggiare l'apparecchio.
Le operazioni di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
I collegamenti devono essere effettuati seguendo le istruzioni.
Prima di eseguire operazioni di installazione e manutenzione scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Chiudere tutti i coperchi prima di applicare tensione o utilizzare l'apparecchio.
Qualsiasi modifica ai componenti di Egon-RS annulla la validità dei dati di targa ed identificazione dell'apparecchio e fa decadere i termini di garanzia.
Nel caso un componente debba essere sostituito, utilizzare solo ricambi originali.
TER declina ogni responsabilità da danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio o da una sua installazione non corretta.

English - Translation of the original instructions

EN Do not use the equipment in environments with a potentially explosive atmosphere, corrosive agents or high percentage of sodium chloride (salt mist). Contact with oil, acids and solvents may damage the equipment.
Operations of installation, use and maintenance must be carried out by skilled personnel only.
Wiring shall be properly done according to the current instructions.
Before installation and maintenance disconnect the equipment from the power mains. Close all covers before applying power or using the equipment.
Any change to parts of Egon-RS will invalidate the rating plate data and identification of the device, and render the warranty null and void.
Should any component need replacement, use only original spare parts.
TER is not liable for damages caused by improper use of the device and installation which is not made correctly.

Français - Traduction des instructions originales

FR N'utilisez pas l'appareil dans des environnements présentant une atmosphère potentiellement explosive, en présence d'agents corrosifs ou d'un pourcentage élevé de chlorure de sodium (brouillard salin). Le contact avec des huiles, des acides et des solvants peut endommager l'appareil.
L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Les connexions doivent être effectuées conformément aux instructions.
Avant toute opération d'installation et de maintenance, couper l'alimentation électrique. Fermez tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension ou de l'utiliser.
Toute modification des composants du Egon-RS annule la validité des données de la plaquette signalétique de l'appareil et invalide la garantie.
Lors du remplacement d'un composant quelconque, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales.
TER décline toute responsabilité en cas de dommages résultants d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'une installation incorrecte.

Español - Traducción de las instrucciones originales

ES No utilice el dispositivo en ambientes con atmósfera potencialmente explosiva, con presencia de agentes corrosivos o alto porcentaje de cloruro de sodio (niebla salina). El contacto con aceites, ácidos y solventes puede dañar el aparato.
La instalación, el uso y el mantenimiento de equipos eléctricos deben ser realizados por personal calificado.
El cableado debe realizarse de acuerdo con las instrucciones.
Antes de empezar operaciones de instalación y mantenimiento, desconecte el aparato de toda alimentación. Cierre todas las tapas antes de conectar la alimentación o usar el aparato.
Cualquier modificación a los componentes del encoder anula la validez de los datos de matrícula e identificación del aparato y revoca los términos de garantía.
Si un componente necesita ser reemplazado, utilice solo repuestos originales.
TER declina toda responsabilidad por daños derivados del uso impropio del aparato o de su instalación incorrecta.

Deutsch - Übersetzung der Originalanweisungen

DE Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit einer potenziell explosiven Atmosphäre, mit korrosiven Stoffen oder mit hohem Gehalt an Natriumchlorid (Salzspray). Kontakt mit Ölen, Säuren und Lösungsmitteln kann das Gerät beschädigen.
Installation, Verwendung und Wartung müssen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Anschlüsse müssen gemäß den Anweisungen hergestellt werden.
Vor Installation und Wartung an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.
Schließen Sie alle Deckel, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen und Sie es benutzen.
Alle am Egon 36-RS durchgeführten Abänderungen führen zur Ungültigkeit der Daten auf der Plakette und der Kenndaten des Geräts sowie zum Verfall der Garantie.
Im Fall von Austausch von Bauteilen nur Originalteile verwenden.
TER haftet nicht für Schäden, die auf den unsachgemäßen Gebrauch oder eine falsche Installation des Geräts zurückzuführen sind.




Certificazioni del prodotto
(inquadrare il codice QR).
Product certifications
(frame the QR code).



Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto
(inquadrare il codice QR).
Instructions for proper disposal of the product
(frame the QR code).

Assegnazione connettore maschio - *Male connector assignment* - Allocation du connecteur mâle - *Asignación del conector macho* - Zuweisung des Steckverbinders - Stecker

Connettore maschio 4 PIN - *Male connector 4 PIN* - Connecteur mâle 4 PIN - *Conector macho 4 PIN* - Steckverbinder - Stecker 4 PIN



Connettore maschio (vista frontale)
Male connector (front view)
Connecteur mâle (vue de face)
Conector macho (vista frontal)
Steckverbinder - Stecker (Vorderansicht)


ATTENZIONE: Connettore femmina per accoppiamento con Egon 36-RS non incluso. Si consiglia l'utilizzo del connettore femmina M8 - 4 PIN con cavo - Amphenol 8P-04AFFM-SL7A01.
ATTENTION: Female connector for mating with Egon 36-RS is not included. We recommend using female connector M8 - 4 PIN with cable - Amphenol 8P-04AFFM-SL7A01.
ATENCIÓN: Conector hembra para acoplamiento con Egon 36-RS no incluido. Se recomienda el uso del conector hembra M8 - 4 PIN con cable - Amphenol 8P-04AFFM-SL7A01.
ATTENTION: Le connecteur femelle pour le couplage avec l'Egon 36-RS n'est pas inclus. Nous conseillons d'utiliser le connecteur femelle M8 - 4 PIN avec câble - Amphenol 8P-04AFFM-SL7A01.
ACHTUNG: Im Lieferumfang von Egon 36-RS ist kein Verbindungsstecker enthalten. Wir empfehlen die Verwendung der Buchse M8 – 4 PIN mit Kabel – Amphenol 8P-04AFFM-SL7A01.

Uscita cavo - *Cable output* - Sortie câble - *Salida cable* - Kabelausgang

Color	Signal
Bianco / <i>White</i>	12...30 Vdc
Verde / <i>Green</i>	RS-485 B
Giallo / <i>Yellow</i>	RS-485 A
Grigio / <i>Grey</i>	GND


NOTA L'encoder non è dotato internamente di resistenza di terminazione sulla linea RS-485. Collegare la resistenza di terminazione in base alla richiesta dell'utente.
NOTE The encoder is not internally equipped with termination resistor on RS-485 line. Please connect termination resistor as user request.
NOTE L'encodeur n'est pas équipé en interne de résistance de terminaison sur la ligne RS-485. Veuillez connecter la résistance de terminaison à la demande de l'utilisateur.
NOTE El encoder no está equipado internamente con resistencia de terminación en la línea RS-485. Conecte la resistencia de terminación según lo necesite el usuario.
NOTE Der Encoder ist nicht intern mit einem Abschlusswiderstand an der RS-485-Leitung ausgestattet. Schließen Sie den Abschlusswiderstand entsprechend der Benutzeranforderung an.

Fissaggio (mm) - *Fixing (mm)* - Fixation (mm) - *Fijación (mm)* - Befestigung (mm)




IT	EN	FR	ES	DE
3 fori di fissaggio Ø 1,8 mm profondità 8 mm Utilizzare 3 viti ISO7049-ST2.5.	3 fixing holes Ø 1.8 mm depth 8 mm Use 3 screws ISO7049-ST2.5.	3 trous de fixation Ø 1,8 mm profondeur 8 mm Utiliser 3 vis ISO7049-ST2.5	3 agujeros de fijación Ø 1,8 mm profundidad 8 mm Utilizar 3 tornillos ISO7049-ST2.5	3 Befestigungslöcher Ø 1,8 mm Tiefe 8 mm Verwenden Sie 3 Schrauben ISO7049-ST2.5

Con flangia - *With flange*- Avec bride - *Con brida* - Mit Flansch



Esempio di montaggio - *Mounting example* - Example de montage - *Ejemplo de montaje* - Montagebeispiel der Ausführung



IT	EN	FR	ES	DE
A = 3 viti ISO7049-ST2.2. B = Giunto di accoppiamento C = Albero Giunto di accoppiamento Max. disallineamento dell'albero con giunto di accoppiamento: - radiale +/- 0.3 mm - assiale +/- 0.2 mm - angolare +/- 3°	A = 3 screws ISO7049-ST2.2. B = Coupling adaptor C = Shaft Coupling adaptor Max. shaft displacement with adapter coupling: - radial +/- 0.3 mm - axial +/- 0.2 mm - angular +/- 3°	A = 3 vis ISO7049-ST2.2. B = Adaptateur de couplage C = Arbre Adaptateur de couplage Max. déplacement de l'arbre avec adaptateur de couplage: - radial +/- 0.3 mm - axial +/- 0.2 mm - angulaire +/- 3°	A = 3 tornillos ISO7049-ST2.2. B = Adaptador de acoplamiento C = Eje Adaptador de acoplamiento Max. despazamiento del eje con adaptador de acoplamiento: - radial +/- 0.3 mm - axial +/- 0.2 mm - angular +/- 3°	A = 3 Schrauben ISO7049-ST2.2. B = Kuplungadapter C = Welle Kuplungadapter Max. Wellenverlagerung mit Kuplungadapter: - Radial +/- 0.3 mm - Axial +/- 0.2 mm - Winkel +/- 3°